


# Отчет о проведении специальной оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель комиссии по  
проведению специальной оценки  
условий труда

  
Сунцов Р.В.  
(подпись, фамилия, инициалы)

« 07. 07. 2023 » г.

## ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в  
(идентификационный № 705000)

Обществе с ограниченной ответственностью  
«Волго-Вятские коммунальные системы»

(полное наименование работодателя)

место нахождения работодателя: 610002, Кировская область, г.  
Киров, ул. Водопроводная, д.8; место осуществления  
деятельности работодателя: 613040, Кировская область, г.  
Кирово-Чепецк, ул. Ленина, д. 36, корп.2; 613641, Кировская  
область, Юрьянский район, пгт. Мурыгино, ул. Советская, д.56Б

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

4345433813

(ИНН работодателя)

434501001

(КПП работодателя)


1164350050688

(ОГРН работодателя)

36.00

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению  
специальной оценки условий труда:

  
(подпись)

Бахмистеров П.В.

30.06.2023

(Ф.И.О.)

(дата)

  
(подпись)

Горбушин Б.А.

30.06.2023

(Ф.И.О.)

(дата)

  
(подпись)

Синельникова Ю.В.

30.06.2023

(Ф.И.О.)

(дата)

  
(подпись)

Волкоморова Т.В.

30.06.2023

(Ф.И.О.)

(дата)



Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность / работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	АПФД	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
<b>Структурное подразделение: Управление: Общее руководство</b>																							
1	Заместитель директора по операционной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
2	Советник директора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Структурное подразделение: Управление: Отдел бухгалтерского учета и финансовой деятельности (Бухгалтерия)</b>																							
3	Ведущий бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Структурное подразделение: Управление: Отдел кадров</b>																							
4	Начальник отдела кадров	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Структурное подразделение: Управление: Отдел материально-технического снабжения (ОМТС)</b>																							
5	Начальник отдела материально-технического снабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Структурное подразделение: Управление: Планово-экономический отдел (ПЭО)</b>																							
6	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Структурное подразделение: Управление: Юридический отдел</b>																							
7	Начальник юридического отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Структурное подразделение: Управление: Отдел охраны труда</b>																							
8	Начальник отдела охраны труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

<b>Структурное подразделение: Управление: Отдел охраны окружающей среды</b>																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
9	Заместитель начальника отдела охраны окружающей среды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Структурное подразделение: Управление: Отдел сбыта</b>																							
10	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Структурное подразделение: Общее руководство (Мурыгино)</b>																							
11	Технический директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Структурное подразделение: Общее делопроизводство и хозяйственное обслуживание (Мурыгино)</b>																							
12	Делопроизводитель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
13	Уборщик служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Структурное подразделение: Абонентский отдел (Мурыгино)</b>																							
14	Кассир	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
15.1А, 15.2А, 15.3А	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
16	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
17.1А, 17.2А, 17.3А, 17.4А	Контролер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Структурное подразделение: Диспетчерское обслуживание (Мурыгино)</b>																							
18	Диспетчер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Структурное подразделение: Очистные сооружения водозабора (ОСВ) (Мурыгино)</b>																							
19	Мастер	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
20	Заведующий лабораторией	2	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
21	Водораздатчик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
22	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

23	Лаборант химико-бактериологического анализа	2	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
24	Оператор хлораторных установок	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет
25.1А, 25.2А	Слесарь-ремонтник	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет
26	Электрогазосварщик	2	-	-	2	-	-	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет
27.1А, 27.2А	Электромонтер	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет

**Структурное подразделение: Очистные сооружения канализации (ОСК) (Мурыгино)**

28	Инженер-технолог	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет
29	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
30	Лаборант химического анализа	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет
31	Машинист насосных установок	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет
32	Машинист насосных установок	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет
33	Оператор очистных сооружений	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет
34.1А, 34.2А	Слесарь-ремонтник	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет
35.1А, 35.2А	Уборщик производственных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
36	Электрогазосварщик	2	-	-	2	-	-	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет
37.1А, 37.2А, 37.3А	Электромонтер	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет

**Структурное подразделение: Служба наружных коммуникаций сетей водопровода и канализации (Мурыгино)**

38	Мастер	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет
----	--------	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

39.1А, 39.2А, 39.3А, 39.4А	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2	-	-	3.1	-	-		2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
40	Электрогазосварщик	2	-	-	2	-	-		2	3.1	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Структурное подразделение: Служба наружных коммуникаций сетей канализации (Мурыгино)</b>																							
41.1А, 41.2А	Машинист насосных установок	2	-	-	3.1	-	-		2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Заместитель директора по операционной деятельности Управление: Общее руководство	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			
Советник директора Управление: Общее руководство	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			
Ведущий бухгалтер Управление: Отдел бухгалтерского учета и финансовой деятельности (Бухгалтерия)	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			
Начальник отдела кадров Управление: Отдел кадров	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			
Начальник отдела материально-технического снабжения Управление: Отдел материально-технического снабжения (ОМТС)	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			
Инженер Управление: Планово-экономический отдел (ПЭО)	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			
Начальник юридического отдела Управление: Юридический отдел	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			
Начальник отдела охраны труда Управление: Отдел охраны труда	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			
Заместитель начальника отдела охраны окружающей среды Управление: Отдел охраны окружающей среды	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			

Ведущий специалист Управление: Отдел сбыта	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			
1	2	3	4	5	6
Технический директор Общее руководство (Мурыгино)	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			
Делопроизводитель Общее делопроизводство и хозяйственное обслуживание (Мурыгино)	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			
Уборщик служебных помещений Общее делопроизводство и хозяйственное обслуживание (Мурыгино)	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			
Кассир Абонентский отдел (Мурыгино)	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			
Специалист Абонентский отдел (Мурыгино)	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			
Техник Абонентский отдел (Мурыгино)	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			
Контролер Абонентский отдел (Мурыгино)	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			
Диспетчер Диспетчерское обслуживание (Мурыгино)	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			
Мастер Очистные сооружения водозабора (ОСВ) (Мурыгино)	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда			
Заведующий лабораторией Очистные сооружения водозабора (ОСВ) (Мурыгино)	довести до нормы освещенность на рабочем месте (заменить перегоревшие лампы, увеличить количество светильников, установить светильник общего освещения над рабочим местом, установить светильник местного освещения, использовать лампы большей мощности)	Улучшение условий труда			



Водораздатчик Очистные сооружения водозабора (ОСВ) (Мурыгино)	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			
Кладовщик Очистные сооружения водозабора (ОСВ) (Мурыгино)	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			
Лаборант химико- бактериологического анализа Очистные сооружения водозабора (ОСВ) (Мурыгино)	довести до нормы освещенность на рабочем месте (заменить перегоревшие лампы, увеличить количество светильников, установить светильник общего освещения над рабочим местом, установить светильник местного освещения, использовать лампы большей мощности)	Улучшение условий труда			
Оператор хлораторных установок Очистные сооружения водозабора (ОСВ) (Мурыгино)	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда			
Слесарь-ремонтник Очистные сооружения водозабора (ОСВ) (Мурыгино)	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда			
Электрогазосварщик Очистные сооружения водозабора (ОСВ) (Мурыгино)	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			
Электромонтер Очистные сооружения водозабора (ОСВ) (Мурыгино)	В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха Привести наименование профессии в соответствие с общероссийским классификатором ОК 016-94 профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов и тарифно-квалификационным справочником (ст. 57 Трудового Кодекса РФ)	Улучшение условий труда			
Инженер-технолог Очистные сооружения канализации (ОСК) (Мурыгино)	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда			
Кладовщик Очистные сооружения канализации (ОСК) (Мурыгино)	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			

Лаборант химического анализа Очистные сооружения канализации (ОСК) (Мурыгино)	довести до нормы освещенность на рабочем месте (заменить перегоревшие лампы, увеличить количество светильников, установить светильник общего освещения над рабочим местом, установить светильник местного освещения, использовать лампы большей мощности)	Улучшение условий труда			
Машинист насосных установок Очистные сооружения канализации (ОСК) (Мурыгино)	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда			
Машинист насосных установок Очистные сооружения канализации (ОСК) (Мурыгино)	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда			
Оператор очистных сооружений Очистные сооружения канализации (ОСК) (Мурыгино)	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда			
Слесарь-ремонтник Очистные сооружения канализации (ОСК) (Мурыгино)	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда			
Уборщик производственных помещений Очистные сооружения канализации (ОСК) (Мурыгино)	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			
Электрогазосварщик Очистные сооружения канализации (ОСК) (Мурыгино)	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			
Электромонтер Очистные сооружения канализации (ОСК) (Мурыгино)	В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха Привести наименование профессии в соответствие с общероссийским классификатором ОК 016-94 профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов и тарифно-квалификационным справочником (ст. 57 Трудового Кодекса РФ)	Улучшение условий труда			
Мастер Служба наружных коммуникаций сетей водопровода и канализации (Мурыгино)	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда			

Слесарь аварийно-восстановительных работ Служба наружных коммуникаций сетей водопровода и канализации (Мурыгино)	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда			
Электрогазосварщик Служба наружных коммуникаций сетей водопровода и канализации (Мурыгино)	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			
Машинист насосных установок Служба наружных коммуникаций сетей канализации (Мурыгино)	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда			